

質問書への回答

No.	質問内容	回答
1	仕様書 1ページ目 (4) 「座間市立市民文化会館」は随意契約による導入事業を追加実施する見込み」とありますが、改修が終わるR7年12月以降より20年間のPPA契約を結ぶ、ということでしょうか。それともすでにPPAサービス開始済みの「市庁舎」「ふれあい会館」のPPA契約期間終了日と合わせた期間での契約となるのでしょうか。	改修工事後の運転開始日から最長20年間とします。
2	仕様書 5ページ (2) 設備仕様 ③ 「太陽光発電設備の据え付けを行う際は、防水層を破断することのない工法で設置すること」とありますが 1. 各施設の防水の種類、防水施工会社、防水年月日 を教えていただけますでしょうか。 2. また本庁舎上は高さの関係上、置基礎ではなくアンカー打ち込み架台を想定していますが、可能でしょうか。	1. 「市庁舎」及び「ふれあい会館」：陸屋根部防水構造アスファルト防水の上押えコンクリート厚さ80mm、施工会社 (株)間組横浜支店、着工平成4年2月、竣工平成7年8月 「座間市立市民文化会館」：陸屋根部防水構造アスファルト防水の上押えコンクリート厚さ80mm、施工会社 (株)フジタ横浜支店、着工平成4年2月、竣工平成7年8月 直接の防水施工会社、防水年月日は不明です。「座間市立市民文化会館」は、令和6年、7年度で大規模改修工事の計画があります。その際の防水改修方法は未定です。 2. 防水機能に支障が起こらない内容で設置してください。また、市庁舎は令和9年から令和11年に大規模改修工事を予定しています。防水改修工事を行う予定なので、施工の支障とならないものにしてください。
3	仕様書 8ページ ④ 「施設とは別に電気主任技術者を用意すること」とありますがPPA事業期間の20年間において、施設専属の電気主任技術者を用意するというのでしょうか。	本事業で設置する設備に係る電気主任技術者を御用意ください。
4	提案書様式 ④-1について 右上の代表職指名は弊社の代表取締役名記載いたしますが、下部の枠内「商号又は名称」及び「代表職指名」は弊社内の担当部署名および担当部署責任者名の明記でよろしいでしょうか。	下部の枠内につきましても、代表取締役の方のお名前を御記入ください。
5	提案書様式 ④-4について 実務実績書はPPA及び自治体案件限定の実績の記載が必要でしょうか。	PPA事業であれば自治体に係る案件に限りません。
6	別紙2 候補施設について 1. 市庁舎及びふれあい会館の改修工事に伴う一時撤去期間はどれくらいの期間を想定していますか。 2. また一時撤去期間はPPA事業期間の20年に含まれないということ为宜しいでしょうか。	1. 現時点で工事内容は未定であり、撤去期間は不明です。 2. お見込みの通りです。
7	別紙2 市庁舎屋上に設置する場合、部材の搬入の為の業務用エレベーターがあれば使用可能でしょうか。また設置後のメンテナンス時も使用可能でしょうか。	使用可能です。
8	別紙2 市民文化会館は蓄電池必須ではありませんので「地域防災計画により災害時に避難施設などとして位置づけられた公共施設」ではないということよろしいでしょうか。	座間市立市民文化会館は座間市地域防災計画により、市庁舎が被災した場合の災害対策本部代替施設及び、広域応援部隊等の活動拠点として位置づけられています。
9	各施設共通質問として、既存配管に空きがあれば太陽光用として使用可能でしょうか。	優先交渉権者の事業者を決定後、既存配管の確認を行った上で協議し決定します。