3φ3w 6,600V 50Hz

責任分界点

構内引込柱
CVT PAS 付 油冷
7.2kV 400A

67 (SOG 動作)

(SOG)故障信号 ラオンプル

DC 100V 中央監視盤へ

中央監視盤 受電盤 ELV受電盤(商用で表)

AC 100V

(盤外装置)

非常用 3φ3w 6600V 75kVA (新設・屋出)

FPT 38°

FPT 55°

インターロック

文化会館第二電気室へ

(商用停電+火災信号でOFF)

非常用 3φ3w 6600V 75kVA

※1 動作フロー
商用停電でAC-GC開
商用復電でAC閉

※2 火災にてOFF
※3 商用停電+火災にてOFF
※4 商用停電+火災にてOFF
及び商用停電時、中央監視盤からの制御可能(入、切)

記事
(火災信号は火報防災盤よりDC24V信号)

承認	工事件名	座間市庁舎新築工事(電気設備)
検図	図面	単線結線図
作図	縮尺	図番 E'-01

Yurtec